

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
 141300, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. № 5
 141330, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Селково, д.21-Б, тел.8/496/546-48-26
 141332, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д.7г, тел.8/496/546-41-90
 141332, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д.18-б, тел.8/496/541-70-09
 ОГРН 1035008355876 ИНН 5042055628 КПП 504201001
 E-mail: sepo_mbou_4@mosreg.ru Сайт: <http://spschool4.narod.ru> Телефон/факс 8/496/ 542-08-74

Исх. от 17.05.2023

Главному государственному санитарному врачу
 в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-
 Посадском районах Московской области
 Бойковой Ю.Л.
 от директора МБОУ «Средняя
 общеобразовательная школа №4»
 Лоцининой Н.Н.

Отчет

**об исполнении предписания № СП.05-30-ПМ от 27.04.2023г. об устранении выявленных
 нарушений обязательных требований**

№ п/п	Нарушение	Срок исполнения по предписанию	Мероприятия о выполнении	Дата выполнения	Ответственные лица
1.	Привести в соответствие с санитарными нормами: в кабинетах № 117,116,111 устранить дефекты мебели (стулья для учащихся, столы), в раздевалке для девочек обеспечить скамью с покрытием, поддающимся дез.обработке, в медицинском кабинете обеспечить наличие кушетки с целостным покрытием, возле кабинета 111 устранить трещину в стене из стеклянного кирпича.	20.08.2023	С 01.12.2023 в школе начинается капитальный ремонт, который предусматривает приобретение новой мебели в кабинетах. В раздевалках у девочек изъята и утилизирована скамья с покрытием, не поддающимся дезобработке. В медкабинете обеспечено наличие кушетки с целостным покрытием. В кабинете 111 трещина в стене будет устранена в результате капитального ремонта, запланированного с 01.12.2023.	01.09.2024 02.05.2023 03.05.2023 01.12.2023	Директор Н.Н.Лоцинина, зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
2.	Возле двери в раздевалку для мальчиков в спортзале устранить нарушения внутренней отделки (трещины). В спортивном зале на потолке устранить	20.08.2023	Устранены нарушения внутренней отделки (трещины) возле двери в раздевалку для мальчиков в спортзале.	05.05.2023	Директор Н.Н.Лоцинина, зам.директора по АХЧ Черненко А.П.

	следы протечек и облупившуюся штукатурку, на стенах устранить дефекты покрытия (облупившаяся краска). В коридоре спортзала на потолке устранить следы протечек, сделать ремонтные работы подвесного потолка во избежание угрозы обрушения. В столовой и кладовой на потолке устранить следы протечек, дефекты отделки.		Следы протечек и облупившейся штукатурки, краски будут устранены в результате косметического ремонта, предусмотрен капитальный ремонт.	15.07.2023 01.12.2023	
3.	Уборочный инвентарь в кладовой хранить в отдельном выделенном месте	20.08.2023	Выделено место для хранения уборочного инвентаря, усилен контроль за хранением.	28.04.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
4.	Привести в соответствие с санитарными нормами участки за батареями в спортивном зале, кабинеты 116, 111, душевую для мальчиков, кладовую.	20.08.2023	Будет приведено в соответствие.	20.07.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
5.	Привести в соответствие с санитарными нормами источники искусственного освещения (лампу) в душевой для девочек	20.08.2023	Приведено в соответствие.	05.05.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
6.	Окна помещений (классов для обучения, в том числе в кабинетах № 117,116,111,118) оборудовать москитными сетками.	20.08.2023	Окна классов №117,116,111,118 оборудованы москитными сетками.	05.05.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
7.	Туалетные комнаты для девочек и для мальчиков в спортзале оборудовать мылом, электро- или бумажными полотенцами.	20.08.2023	Оборудованы мылом, бумажными полотенцами.	28.04.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.
8.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете № 26 (химии) в соответствии с нормативными требованиями (расчетная средняя освещенность не менее 300 лк)	20.08.2023	Будут установлены дополнительные светильники	20.07.2023	зам.директора по АХЧ Черненко А.П.

Директор школы

Н.Н. Лоцинина

