

## Отчет

### об устранении нарушений Предписания №29/1 от 14.02.2022 года Отдела по надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу

№ предписания	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении	ФИО ответственного за заполнение таблицы	Тел. ответственного
1	При эксплуатации средств пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	20.09.2022	Предоставлен акт о проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 21.07.2022г	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
2	Отсутствует дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	20.09.2022	Выполнено (контракт №216122-22, акты выполненных работ)	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
3.	При размещении точечных дымовых пожарных извещателей горизонтальное расстояние между извещателями допускается менее 0.5 м	20.09.2022	Предоставлено гарантийное письмо о выполнении до 01.09.2022	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
4	Кабинет истории, директора, литературы, английского языка, математики, 1,2,3, 4 классов пожарные	20.09.2022	Предоставлено гарантийное письмо о выполнении до 01.09.2022, вед	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10

	извещатели установлены не во всех отсеках потолка				
5.	Не организовано обучение мерам безопасности заместителя по безопасности	20.09.2022	Организовано (копия удостоверения прилагается)	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
6	Ширина лестничного марша, ведущего со 2 этажа, менее 1,2 метра	20.09.2022	Проводится расчет пожарных рисков (Коммерческое предложение прилагается)	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
7	Отсутствует документация на покрытие пола путей эвакуации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности, примененных материалов	20.09.2022	Представлен сертификат на обработку деревянных покрытий (копия прилагается)	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10
8	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки	20.09.2022	Обеспечена (акт выполненных работ и тех. Задание прилагаются)	Лощина Н.Н.	8-915-2421-71-10

Директор школы:



Лощина Н.Н.