

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
 141300, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. № 5
 141330, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Селково, д.21-Б, тел.8/496/546-48-26
 141332, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д.7г, тел.8/496/546-41-90
 141332, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д.18-б, тел.8/496/541-70-09
 ОГРН 1035008355876 ИНН 5042055628 КПП 504201001

E-mail: sepo_mbou_4@mosreg.ru Сайт: <http://spschool4.narod.ru> Телефон/факс 8/496/ 542-08-74

Исх. № 199 от 07.12.22г.

Отчет о выполнении представления № СП-19 от 01.12.2022

| № п/п | Выявленные нарушения | Отметка об устранении |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | На момент проверки отсутствует установленное и обозначенное место для сбора использованной посуды при организации питьевого режима. | Установлено и обозначено место для сбора использованной посуды при организации питьевого режима. |
| 2 | В ходе осмотра установлено наличие насекомых (мух) на пищеблоке в с/п д.Торгашино. | Проведена дезинсекция и установлены липкие ловители мух (акт от 25.11.22 прилагается). |
| 3 | На пищеблоке не работает принудительная вентиляция в с/п д.Торгашино. | Восстановлена работа принудительной вентиляции (акт от 05.12.22). |
| 4 | На момент осмотра в обеденном зале 100 посадочных мест при наличии 4-х умывальных раковин в с/п д.Торгашино. | Дополнительная раковина в обеденном зале будет установлена до 20.01.2023. |

Директор школы _____

Н.Н. Лощина

