

## Отчет

### об устранении нарушений Предписания №15/1/17 от 26.01.2021 года Отдела по надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу

№ предписания	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы необеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8 СП 4.13130.2013	01.11.2021	НРазработан план пожаротушения при отсутствии возможности обеспечения подъезда со всех сторон
2	У лестницы, имеющей высоту более 45 см, расположенной у запасного выхода с актового зала, отсутствует ограждение с перилами	01.11.2021	Установлены перила(фото прилагается)
3.	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из актового зала на улицу, менее 1,2 м	01.11.2021	Выполняются работы по расчету пожарных рисков (получено коммерческое предложение от ООО «Каска», прилагается)
4	Отсутствуют уплотнения в притворах у дверей лестничных клеток	01.11.2021	Выполнено (фото прилагается)
5.	Расстояние от выходов из помещений, расположенных в разрезе 2-го этажа технического паспорта 1-17 в тупиковый коридор до эвакуационных выходов с этажей, более 25 метров	01.11.2021	Выполняются работы по расчету пожарных рисков (получено коммерческое предложение от ООО «Каска», прилагается)
6	Эвакуационный выход из актового зала, ведущий коридор, не отделен от него противопожарной перегородкой не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов	01.11.2021	Работы будут выполнены в ходе запланированного капитального ремонта здания в 2024 году
7	Не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки.	01.11.2021	Работы будут выполнены в ходе запланированного капитального ремонта здания в 2024 году

8	Коридоры длиной более 60 м 1-го и 2-го этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м	01.11.2021	Работы будут выполнены в ходе запланированного капитального ремонта здания в 2024 году
---	---	------------	--

Директор школы:



Лощина Н.Н.