

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 50230041000105626802
Дата «04» апреля 2023 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
Сергиево-Посадский территориальный отдел**

Управления Роспотребнадзора по Московской области

(Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)
Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300, тел.: 8(496)540 22 25, факс 8(496) 549-08-12
e-mail: sergiev-posad@50.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387
ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № СП.05-30-ПМ от 27.04.2023г
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Сергиев Посад

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Сергиево-Посадского Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области Акимовой Ариной Васильевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№4" ОГРН 1035008355876, ИНН 5042055628 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
Дружбы, д. 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п.2.4.9. В кабинетах № 117,116,111 на 1 этаже имеются дефекты мебели (стулья для учащихся, столы) - оторванную отделку краёв, в раздевалке для девочек скамья из древесно-стружечной плиты не имеет внешнего покрытия, в медицинском кабинете на кушетке дыра в клеёнке,

возле кабинета 111 стена из стеклянного кирпича с трещинами, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

2. п. 2.5.1.-2.5.3. возле двери в раздевалку для мальчиков в спортзале имеются нарушения внутренней отделки (трещины).

В спортивном зале на потолке следы протечек, облупившаяся штукатурка, на стенах - дефекты покрытия (облупившаяся краска). В коридоре спортзала на полотке следы протечек, у подвесного потолка существует угроза обрушения.

В столовой и кладовой на потолке - следы протечек, дефекты отделки.

3. п. 2.4.12. Уборочный инвентарь в кладовой хранится в открытом доступе в углу.
 4. п. 2.11.7. за батареями в спортивном зале, в кабинетах 116, 111 грязь, паутина, пыль, в душевой для мальчиков в углах стен паутина и пыль с грязью, в кладовой паутина над дверью.
 5. п. 2.8.9. в душевой для девочек неисправная (перегоревшая) лампа.
 6. п. 2.4.13. Окна помещений (классов для обучения, в том числе в кабинетах № 117,116,111,118) не оборудованы в весенний период москитными сетками.
 7. п. 2. 4. 11 Туалетные комнаты для девочек и для мальчиков в спортзале не оборудованы мылом, электро- или бумажными полотенцами.
 8. п. 2.8.1. Уровень искусственной освещенности в кабинете № 26 (химии) не соответствуют нормативным требованиям: согласно протокола инструментальных измерений № 6.П-2037/Щ от 20.04.2023г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах» расчетная средняя освещенность в кабинете № 26 химии составила $244 \pm 22,54$ лк, при этом допустимая не менее 300 лк, что также является нарушением части V таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по уровню освещенности в помещении для обучения.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Привести в соответствие с санитарными нормами: в кабинетах № 117,116,111 устранить дефекты мебели (стулья для учащихся, столы), в раздевалке для девочек обеспечить скамью с покрытием, поддающимся дез.обработке, в медицинском кабинете обеспечить наличие кушетки с целостным покрытием, возле кабинета 111 устранить трещину в стене из стеклянного кирпича	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.	Возле двери в раздевалку для мальчиков в спортзале устранить нарушения внутренней отделки (трещины). В спортивном зале на потолке устранить следы протечек и облупившуюся штукатурку, на стенах устранить дефекты покрытия (облупившаяся краска). В коридоре спортзала на полотке устранить следы протечек, сделать ремонтные работы подвесного потолка во избежание угрозы обрушения. В столовой и кладовой на потолке устранить следы протечек, дефекты отделки.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1.-2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

	отдельно выделенном месте	ст.11,17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Привести в соответствие с санитарными нормами участки за батареями в спортивном зале, кабинеты 116, 111, душевую для мальчиков, кладовую	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5.	Привести в соответствие с санитарными нормами источники искусственного освещения (лампу) в душевой для девочек	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6.	Окна помещений (классов для обучения, в том числе в кабинетах № 117,116,111,118) оборудовать москитными сетками.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7.	Туалетные комнаты для девочек и для мальчиков в спортзале оборудовать мылом, электро- или бумажными полотенцами.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете № 26 (химии) в соответствии с нормативными требованиями (расчетная средняя освещенность не менее 300 лк)	ст.11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», часть V таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" ОГРН 1035008355876, ИНН 5042055628 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области ОГРН 1055005107387; ИНН/КПП 5029036866/502901001 по адресу: 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Хотьковский проезд, д.18 тел./факс тел.: 8(496)540 22 25, факс 8(496) 549-08-12; E-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «20» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Акимова А.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
