

14.02.2022 года № 50220061000200799469



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Новокуркинское шоссе, вл. 34, г. Химки, Московская область, 141501
тел.: (498) 505-41-68, факс: (498)505-41-78
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ул. Центральная д. 2, г. Сергиев Посад, Московская обл., 141305 тел./факс: 8 926-961-24-88,
spogpn@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа №4" ИНН: 5042055628, юридический адрес:
141301, Московская область, Сергиев Посад город, Дружбы улица, 5
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Московской области № 29 от «14» февраля 2022года.
в период с «16» февраля 2022г. по «18» февраля 2022 г.

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по
пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области капитаном внутренней службы Золотовым
Константином Михайловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Лощина Н.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.	(п. 54 ПП 1479) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	20.09.2022	
2.	Отсутствует дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	(п. 54 ППР 1479), ст. 83, ФЗ 123.	20.09.2022	
3.	При размещении точечных дымовых пожарных извещателей горизонтальное расстояние между извещателями допускается	(п. 54 ПП 1479. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	20.09.2022	

	менее 0,5 м	пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6)		
4.	Кабинет истории, кабинет директора, кабинет литературы, кабинет физики, кабинет биологии, кабинет английского языка, кабинет математики, кабинет 1-го класса, кабинет 2-го класса, кабинет 3-го класса кабинет 4-го класса, пожарные извещатели установлены не во всех отсеках потолка	п 13.3.8 СП 5.13130.2009 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м	20.09.2022	
5.	Не организовано обучение мерам пожарной безопасности заместителя по безопасности	(п.3 ПП 1479)	20.09.2022	
6.	Ширина лестничного марша ведущего со второго этажа менее 1,2 метра	п. 6.1.16 СП 11312020	20.09.2022	
7.	Отсутствует документация на покрытие пола путей эвакуации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	(п.25, ППР 1479; ст.134 таблица 3, 28 , ФЗ-123); В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них,	20.09.2022	

		изделий и материалов.		
8.	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки	(п.95, ПП 1479)	20.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ

"Средняя общеобразовательная школа №4"

Лощина Нина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела НД и ПР по Сергиево-


Посадскому городскому округу УНД и ПР

ГУ МЧС России по Московской области

капитан внутренней службы

Золотов Константин Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)