

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Московской области**

(наименование территориального органа МЧС России)  
125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 334-16-60  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
по Московской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34, тел./факс 334-16-60

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сергиево-Посадскому городскому округу**

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная д.2, тел. 8(926) 961 24 88  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 15 / 1 / 17**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №4»**

( полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору № 15 от «26» января 2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут « 01 » февраля 20 21 года, по 12 часов 00 минут « 26 » февраля 20 21 года

плановая проверка проведена заместителем начальника отдела НД и ПР по Сергиево-Посадскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по МО – заместителем главного государственного инспектора Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору майором внутренней службы Новиковым Кириллом Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

на территории, в зданиях и сооружениях, а также в помещениях

находящихся и расположенных по адресу: 141300, Московская область, город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 5

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Лощининой Ниной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013);	(п.8.1; раздел 8; СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ-123); На	01.11.2021	

2.	У лестницы, имеющей высоту более 45 см расположенной у запасного выхода с актового зала отсутствуют ограждения с поручнями.	(п. 4.3.5, СП 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.	01.11.2021	
3.	Ширина двери , эвакуационного выхода ведущую из актового зала на улицу менее 1,2 м. (0,79 м).	(п.4.2.19, СП 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.	01.11.2021	
4.	Отсутствуют уплотнения в притворах у дверей лестничных клеток.	(п. 4.4.6, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	01.11.2021	
5.	Расстояние от выходов из помещений расположенных в разрезе 2-го этажа технического паспорта 1-17 в тупиковый коридор до эвакуационных выходов с этажей более 25 метров.	(п.7.12.1, таблица 6, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123);	01.11.2021	
6.	Эвакуационный выход из актового зала ведущий в коридор не отделен от него противопожарной перегородкой не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов.	(п. 7.12.13, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Эвакуационные выходы из залов должны быть предусмотрены в разные части коридоров, разделенные противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов. Не допускается предусматривать эвакуационные выходы из залов в тупиковые части коридоров.	01.11.2021	
7.	Не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 15 эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки.	(п. 7.12.19, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	01.11.2021	
8.	Коридоры длиной более 60 м 1-го и 2-го этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м.	(п. 4.3.7, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в  
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на  
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Сергиево-Посадскому  
городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области-  
заместитель главного государственного инспектора  
Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору  
Новиков К.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«26» февраля 2021 год

  
(подпись)  
М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил:**  
Директор Лощинина Н.Н.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
«26» февраля 2021 год

