

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

04.07.2022, КНМ 50220061000201036132



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе,

вл. 34, тел./факс 334-16-60

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Сергиево-Посадскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная д.2, тел. 8(926) 961 24 88

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 60/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №4" ИНН: 5042055628

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Заместителя главного государственного инспектора Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области майором внутренней службы Новиковым Кириллом Борисовичем учетный номер ЕРКНМ № 50220061000201036132

в период с «06 июля 2022 г. по «14» июня 2022 г.

Государственный инспектор Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области капитан внутренней службы Золотов Константин Михайлович

Государственный инспектор Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области ст. лейтенант внутренней службы Сдержиков Дмитрий Александрович

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующий Бурмистров В.В.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований в области гражданской обороны	Отметка о выполнении
1.	на момент проверки не предоставлена техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(п.54 ППР 1479) На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	15.05.2023	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	15.05.2023	
3.	отсутствует (не предоставлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением в него информации о: 1) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах. 2) проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 3) проверке огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондициониро-	(п.17 б, п.30, п.42, п.43, п.54, п.60 ПП 1479)	15.05.2023	

	<p>вания при пожаре</p> <p>4) проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений систем противопожарной защиты</p> <p>5) работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения</p> <p>6) учёте наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядке огнетушителей</p>			
4.	<p>подъезд для пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013);</p>	<p>(п.8.1; раздел 8; СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:</p> <p>а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.</p>	15.05.2023	
5.	<p>Отсутствует дверь на выходе из коридора 1-го этажа на лестничную клетку</p>	<p>(ФЗ-123, ст. 4 ст. 6, п.16, д) ППР 1479; п.4.4.6 СП 1.13130.2020)</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p> <p>4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>	15.05.2023	
6.	<p>Отсутствует световой оповещатель выход в спорт зале</p>	<p>(ФЗ-123, ст. 4 ст. 6, п.5.3, СП 3.13130.2009)</p> <p>Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p>	15.05.2023	
7.	<p>Отсутствует ручной пожарный извещатель в спорт зале</p>	<p>(ФЗ-123, ст. 83, п. 9) Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.</p>	15.05.2023	
8.	<p>В коридорах 1-го, 2-ого этажей отсутствуют двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p>	<p>(ФЗ-123, ст. 4 ст. 6, п.16, д) ППР 1479; п.4.4.6 СП 1.13130.2020)</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p> <p>4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотне-</p>	15.05.2023	

		нием в притворах, за исключением дверей квартир.		
9.	Отсутствует дверь на выходе из коридора 2-го этажа на лестничную клетку	(ФЗ-123, ст. 4 ст. 6; п.16, д) ППР 1479; п.4.4.6 СП 1.13130.2020) д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	15.05.2023	
10.	Допускается устройство пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов (помещения столовой, кухни, раздевалки, библиотеки, физики, информатики, русского языка, актового зала, английского языка, музыки)	(ФЗ-123, ст. 4 ст. 6; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	15.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. директор ООО "Солнеч"
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
капитан внутренней службы Золотов К.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
ст. лейтенант внутренней службы Сдержиков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)